

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
 чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
 Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  
 Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
 Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8  
 658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,  
 E-mail: to\_gpn@mail.ru

Предписание № 330/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Краевому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Новоалтайский лицей профессионального образования»  
 в лице Директора Винокурова Юрия Ивановича

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 330 от «26» июня 2018 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 03.07.2018 10:10-12:50, 10.07.2018 10:00-11:30, 12.07.2018 14:00-15:00, 20.07.2018 13:00-15:00 проведена плановая / выездная проверка в отношении: Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Новоалтайский лицей профессионального образования», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г.Новоалтайск, ул. Прудская 9.

проверку проводил(а):  
 Курбатов Анатолий Александрович – начальник ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, старший инженер ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория по Алтайскому краю» Щерстюк Борис Анатольевич.

совместно с: Директором КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования» Винокуровым Юрием Ивановичем  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	двери в лестничных клетках не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах (общезащитие, учебный корпус)	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	01.01.2019	
2	отсутствует условное обозначение пожарного крана и порядковый номер шкафа	п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009. "Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний"	01.01.2019	
3	на объекте защиты не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола	п. 24 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	

4	инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII. «Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности ППР в РФ»	раздел XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
5	система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.01.2019	
6	руководителем организации не определены порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума	п. 3 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
7	на объекте защиты руководителем организации не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	п. 38 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
8	пожарные рукава не присоединены к пожарному крану и пожарному стволу (общезитие)	п. 57 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
9	в помещении правой секции мальчиков (5-й этаж), комната № 12 (4-й этаж), столовая, кухня смонтированы штепсельные электророзетки с повреждениями корпуса	Подпункт Б п.42 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
10	руководителем организации не обеспечено наличие в номерах общежития планов эвакуации на случай пожара	п. 89 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
11	электроустановочные изделия используются с повреждениями (выключатель в коридоре правой секции 4-го этажа, столярная мастерская, кухня)	Подпункт Б п.42 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
12	на объекте защиты руководителем организации не обеспечено на дверях складов, электрощитовой, мастерских обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ <i>ВЗ ППН. ?</i>	01.01.2019	
13	электроустановочные изделия используются с повреждениями (открытые распределительные коробки в гардеробе, холл 1-го этажа, лыжная база, раздевалки, столярная мастерская, запасной выход из мастерской)	п/п б п. 42 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
14	в подвале хранятся горючие материалы	п. 23 п/п Б Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
15	на объекте защиты выбор типа (расчет необходимого количества) огнетушителей не осуществлен в соответствии с пунктами 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2	п. 70 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
16	руководителем организации не организовано проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
17	не хранится на объекте защиты исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	

18	руководитель организации не определил порядок и сроки проведения работ по очистке циклона, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	п. 50 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
19	кабель пожарной сигнализации, смонтированный в кабинете строительных дисциплин, не закреплен	п.13.15.3 СП 5.13130.2009, НПБ 12.57	01.01.2019	
20	не обработаны деревянные конструкции сцены и драпировки в актовом зале огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия	п. 108 Правила противопожарного режима в РФ	01.01.2019	
21	загромождены аварийные выходы с балконов комнат общежития	п. 6.13*, п. 6.20* СНиП 21-01-97*	01.01.2019	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Курбатов Анатолий Александрович – начальник ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


«20» июля 2018 г.

Харламова Наталья Александровна - Дознаватель ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

«20» июля 2018 г.

Телефон доверия СРЦ МЧС России (8(3912)985547), ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)

